



Üzemi feszültség: 400/230 V  
Érintésvédelem: TN

MEGJEGYZÉS: A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEKKEL		
DÍSZ TÉR		
ELEKTROMOS KIVITELI TERV		
ÉPÍTETŐ	ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2351 Alsónémedi, Fő út 66.	
HELYSZÍN	2351 ALSÓNÉMEDI, TEMPLOM UTCA 2. HRSZ.: 1930	
GENÉRÁL TERVEZŐ	KOMPLEX ÉPÍTÉSZ IRODA 1238 Budapest, Csibuk utca 58.	
ÉPÍTÉSZET	KOMPLEX ÉPÍTÉSZ IRODA 1238 Budapest, Csibuk utca 58. KÖSZEGI KRISZTINA -okl.épitész-mérnök, tervező szakmérnök E 01 2838 SZERKESZTŐ: Dobák Dániel	
TARTÓSZERKEZET	STABILIS7 MÉRNÖKI KFT. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 195-197. SZOMORJAI FERENC -okl.épitész-mérnök, tartószerkezeti tervező TT-13-5415	
ÉPÜLETGÉPÉSZET	CENTERV MÉRNÖKI IRODA KFT. 2081 Pálcza, Fényesliget sétány 5/C KÓVÁGÓ BALÁZS ATTILA -okl. gépészmérnök G 13 16455 DOROGI NORBERT ATTILA -okl. gépészmérnök G 01 16592	
ÉP.VILLAMOSSÁG	MIHA-TERV KFT 2316 Tököl Mihályovics József - villamosmérnök EN-VI, V-13-7822	
Kültér elektromos helyszínrajz		M1:250 2023. november
		Rajzszám: 223-283-K-01